



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК
регистрационный № РОСС RU.31459.04ИДВ0

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ЦОТК.СН.ПР002.Н.00092**
(номер сертификата соответствия)

000193
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО "ВОСТОЧНАЯ СТАЛЬ", ОГРН 1162536099901,
690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комитетская 40, Россия, тел.
8(800)250-47-44, e-mail: east_steel2@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

«Jiangsu Spanl Building Materials Technology Co.,Ltd»,
NO 7 Xinglong Road, Shizhuang, Jiangyin City, Jiangsu Province, Китай,
тел. +86 510 8666 6677, e-mail: info@spanl.cn

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью
"Ланта Центр", ОГРН 1137746804612 свидетельство о подтверждении
компетентности № ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.ПР002 от 12.05.2016г., 107589, г.
Москва, ул. Красноярская, д.17, тел. +7(495) 675-85-81.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Панели стеновые фасадные трёхслойные с утеплителем
из пенополиуретана, облицованные металлическим
окрашенным листом, толщиной от 0,3 мм до 1,5 мм и
алюминизированной бумагой, толщина панелей от 16
мм до 60 мм, т.м. Spänl.
Контракт № SS2018VLD от 01.04.2018 г.
Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2)
25.11.23

код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96,
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, 4.20
(См. приложение бланк № 000095)

7308905900

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № Д18-05-14/1 от 14.05.2018 г. ИЛ ООО "Ланта
Центр", свидетельство о подтверждении компетентности № ЦОТК
ИДВ00.RU.ИЛ.ПР002 от 12.05.2016 г, 107589, г. Москва, ул.
Красноярская, д.17.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015
№ ЦОТК.МК002.К00018 от 12.02.2018 г. выдан ОС ООО «Союз
Стандарт» свидетельство № ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.МК002 от
03.11.2017 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.05.2018 г. по 14.05.2021 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

П.Ю.Смолин



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК
регистрационный № РОСС RU.31459.04ИДВО

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЦОТК.СН.ПРО02.Н.00092
(номер сертификата соответствия)

000095
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности – умеренноопасные (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

П.Ю.Смолин